

**Zapytanie z dnia 2018-12-14 od firmy:**

**PTC Odziemczyk**

**Przemysłowa Technika Chłodnicza**

**Zabruzdy 6**

**08-420 Miastków Kościelny**

**Temat: RE: pytania do zapytania ofertowego: chłodziarki produktu gotowego**

Dzień dobry Panie Jacku,

Dziękuję za udzielenie odpowiedzi.

Proszę o odpowiedź na kolejne pytania:

14. W jakim czasie należy wychłodzić detale?
15. Jaka jest waga jednego detalu?
16. Z jakiego materiału jest detal?
17. Jakie jest tempo posuwu taśmociągu?

Pozdrawiam serdecznie / Best regards

---

**Odpowiedź firmy ROSINSKI PACKAGING sp. z o.o z dnia 2018-12-14:**

Szanowny Panie Jakubie,

Poniżej znajdzie Pan odpowiedzi na zadane pytania:

Ad. 14. 17 sekund

Ad. 15. 8,4 grama/szt.

Ad. 16. Polipropylen

Ad. 17. 0,18 m/s

**Dziękuję i pozdrawiam / Best regards**

**Jacek Raczek**

Pełnomocnik ZSZ /

Authorized Quality Management Systems

Representative